

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ ROZVODU TEPLA
POSKYTOVANÁ PREVÁDZKOVATEĽOVI MONITOROVACIEHO SYSTÉMU
 prevádzkovateľom verejného rozvodu tepla podľa § 7 ods. 8 a 10 zákona č. 321/2014 Z. z.
 (príloha č. 10 k vykonávacej vyhláške MH SR č. 88/2015 Z. z.)
ZA KALENDÁRNY ROK 2019

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla: Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Adresa: Školská 19, 921 01 Piešťany
IČO: 36 232 700

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla MWh	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla MWh	Energetická účinnosť rozvodu tepla %
2019	primárny rozvod z CZT Hurbanová 2619	TV	5914,277	5500,278	93,000
2019	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Vodárenská 4602	TV	1040,535	997,249	95,865
2019	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Valová 4272	TV	2602,982	2495,999	95,888
2019	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Royová 1655	TV	2509,390	2389,943	95,217
2019	sekundárny rozvod z blokovej kotolne SNP 1478	TV	305,925	298,889	97,705
2019	sekundárny rozvod z blokovej kotolne A. Trajana 4649	TV	11619,375	11112,770	95,636
2019	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Brezová 2875	TV	3503,707	3293,835	94,005
2019	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Javorová 2892	TV	691,222	657,472	95,080
2019	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Komenského 4390	TV	1121,506	1079,225	96,253
2019	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Komenského 4532	TV	822,480	793,611	96,472
2019	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Vážska 3570	TV	2903,384	2731,504	94,075
2019	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Krajinská 2956	TV	552,084	528,250	95,652
2019	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Krajinská 2959	TV	306,040	297,777	97,059
2019	sekundárny rozvod z blokovej kotolne PK 1 - A. Hlinku 40	TV	4286,769	4081,004	95,217
2019	sekundárny rozvod z blokovej kotolne PK 2 - Lipová 70	TV	2995,693	2863,583	95,593
2019	sekundárny rozvod z OST 2 Staničná 36	TV	2423,448	2353,168	97,111
2019	sekundárny rozvod z OST 3 Teplická 28	TV	2795,624	2717,347	97,209