

Plnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorým prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla má povinnosť zaslať výsledky prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (SIEA) a zverejniť rozsah ich hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla aj na webovom sídle BPP, s.r.o. (v zmysle vykonávacej vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z., príloha č. 10):

**ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ ROZVODU TEPLA
POSKYTOVANÁ PREVÁDZKOVATEĽOVI MONITOROVACIEHO SYSTÉMU**

prevádzkovateľom verejného rozvodu tepla podľa § 7 ods. 8 a 10 zákona č. 321/2014 Z. z.
(príloha č. 10 k vykonávacej vyhláške MH SR č. 88/2015 Z. z.)

ZA KALENDÁRNY ROK 2025

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla: **Bytový podnik Piešťany, s.r.o.**
Adresa: **Školská 19, 921 01 Piešťany**
IČO: **36 232 700**

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla MWh	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla MWh	Energetická účinnosť rozvodu tepla %
2025	primárny rozvod z CZT Hurbanova 2619	TV	4980,480	4606,944	93
2025	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Vodárenská 4602	TV	921,055	865,778	94
2025	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Valova 4272	TV	2360,111	2274,778	96
2025	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Royova 1655	TV	2397,111	2300,140	96
2025	sekundárny rozvod z blokovej kotolne SNP 1478	TV	260,939	252,083	97
2025	sekundárny rozvod z blokovej kotolne A. Trajana 4649	TV	10555,333	10035,060	95
2025	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Brezová 2875	TV	3130,972	2955,331	94
2025	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Javorová 2892	TV	606,945	579,722	96
2025	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Komenského 4390	TV	1127,306	1062,306	94
2025	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Komenského 4532	TV	783,000	744,418	95
2025	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Vážska 3570	TV	2611,806	2455,442	94
2025	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Krajinská 2956	TV	480,972	458,833	95
2025	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Krajinská 2959	TV	275,202	266,722	97
2025	sekundárny rozvod z blokovej kotolne PK 1 - A. Hlinku 40	TV	4021,639	3780,573	94
2025	sekundárny rozvod z blokovej kotolne PK 2 - Lipová 70	TV	2636,639	2479,335	94
2025	sekundárny rozvod z OST 2 Staničná 36	TV	1880,889	1859,640	99
2025	sekundárny rozvod z OST 3 Teplická 28	TV	2570,944	2417,250	94