

**ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ ROZVODU TEPLA**  
**POSKYTOVANÁ PREVÁDZKOVATEĽOVI MONITOROVACIEHO SYSTÉMU**  
 prevádzkovateľom verejného rozvodu tepla podľa § 7 ods. 8 a 10 zákona č. 321/2014 Z. z.  
 (príloha č. 10 k vykonávacej vyhláške MH SR č. 88/2015 Z. z.)  
**ZA ROK 2017**

**Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:** Bytový podnik Piešťany, s.r.o.  
**Adresa:** Školská 19, 921 01 Piešťany  
**IČO:** 36 232 700

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla MWh	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla MWh	Energetická účinnosť rozvodu tepla %
2017	primárny rozvod z CZT Hurbanová 2619	TV	6265,555	5839,318	93,200
2017	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Vodárenská 4602	TV	806,111	764,971	94,789
2017	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Valová 4272	TV	1835,917	1731,999	94,332
2017	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Royová 1655	TV	2410,278	2276,419	94,440
2017	sekundárny rozvod z blokovej kotolne SNP 1478	TV	435,750	415,750	95,402
2017	sekundárny rozvod z blokovej kotolne A. Trajana 4649	TV	8152,778	7676,248	94,161
2017	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Brezová 2875	TV	3078,612	2918,583	94,802
2017	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Javorová 2892	TV	349,722	331,194	94,842
2017	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Komenského 4390	TV	789,444	743,278	94,170
2017	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Komenského 4532	TV	575,555	548,334	95,304
2017	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Vážska 3570	TV	3421,231	3223,800	94,212
2017	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Krajinská 2956	TV	514,583	491,555	95,525
2017	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Krajinská 2959	TV	398,500	388,222	97,487
2017	sekundárny rozvod z blokovej kotolne PK 1 - A. Hlinku 40	TV	3726,389	3546,365	95,169
2017	sekundárny rozvod z blokovej kotolne PK 2 - Lipová 70	TV	2235,002	2128,889	95,213
2017	sekundárny rozvod z OST 2 Staničná 36	TV	1776,389	1735,250	97,691
2017	sekundárny rozvod z OST 3 Teplická 28	TV	1775,401	1728,056	97,352