

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ ROZVODU TEPLA
POSKYTOVANÁ PREVÁDZKOVATEĽOVI MONITOROVACIEHO SYSTÉMU
 prevádzkovateľom verejného rozvodu tepla podľa § 7 ods. 8 a 10 zákona č. 321/2014 Z. z.
 (príloha č. 10 k vykonávacej vyhláške MH SR č. 88/2015 Z. z.)
ZA KALENDÁRNY ROK 2021

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla: Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Adresa: Školská 19, 921 01 Piešťany
IČO: 36 232 700

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla MWh	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla MWh	Energetická účinnosť rozvodu tepla %
2021	primárny rozvod z CZT Hurbanová 2619	TV	5933,656	5533,900	93,2580
2021	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Vodárenská 4602	TV	1050,230	988,444	94,0950
2021	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Valová 4272	TV	2695,589	2612,026	96,9200
2021	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Royová 1655	TV	2659,536	2550,495	95,9010
2021	sekundárny rozvod z blokovej kotolne SNP 1478	TV	330,207	320,631	96,9700
2021	sekundárny rozvod z blokovej kotolne A. Trajana 4649	TV	11756,334	11344,139	96,4950
2021	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Brezová 2875	TV	3735,876	3530,403	94,5110
2021	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Javorová 2892	TV	724,159	685,779	94,6130
2021	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Komenského 4390	TV	1132,900	1072,805	94,7000
2021	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Komenského 4532	TV	853,145	830,110	97,3040
2021	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Vážska 3570	TV	3026,326	2853,825	94,2830
2021	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Krajinská 2956	TV	556,358	538,555	96,7630
2021	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Krajinská 2959	TV	311,056	303,111	97,4280
2021	sekundárny rozvod z blokovej kotolne PK 1 - A. Hlinku 40	TV	4401,640	4185,960	95,0920
2021	sekundárny rozvod z blokovej kotolne PK 2 - Lipová 70	TV	3241,779	3121,834	96,2970
2021	sekundárny rozvod z OST 2 Staničná 36	TV	2418,548	2358,084	97,5190
2021	sekundárny rozvod z OST 3 Teplická 28	TV	2765,460	2685,262	97,107