

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ ROZVODU TEPLA
POSKYTOVANÁ PREVÁDZKOVATEĽOVI MONITOROVACIEHO SYSTÉMU
 prevádzkovateľom verejného rozvodu tepla podľa § 7 ods. 8 a 10 zákona č. 321/2014 Z. z.
 (príloha č. 10 k vykonávacej vyhláške MH SR č. 88/2015 Z. z.)
ZA KALENDÁRNY ROK 2023

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla: Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Adresa: Školská 19, 921 01 Piešťany
IČO: 36 232 700

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla MWh	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla MWh	Energetická účinnosť rozvodu tepla %
2023	primárny rozvod z CZT Hurbanová 2619	TV	4734,227	4380,833	92,53
2023	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Vodárenská 4602	TV	861,888	812,416	94,07
2023	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Valová 4272	TV	2218,306	2136,084	96,71
2023	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Royová 1655	TV	2339,138	2207,896	95,43
2023	sekundárny rozvod z blokovej kotolne SNP 1478	TV	232,750	227,750	98,19
2023	sekundárny rozvod z blokovej kotolne A. Trajana 4649	TV	10110,222	9541,917	95,30
2023	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Brezová 2875	TV	2965,612	2798,781	94,37
2023	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Javorová 2892	TV	550,028	521,527	94,82
2023	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Komenského 4390	TV	1027,806	966,833	94,07
2023	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Komenského 4532	TV	726,361	698,195	96,12
2023	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Vážska 3570	TV	2422,737	2294,777	94,72
2023	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Krajinská 2956	TV	513,884	484,250	94,23
2023	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Krajinská 2959	TV	251,250	245,167	97,58
2023	sekundárny rozvod z blokovej kotolne PK 1 - A. Hlinku 40	TV	3725,667	3531,467	94,79
2023	sekundárny rozvod z blokovej kotolne PK 2 - Lipová 70	TV	2547,834	2445,972	96,00
2023	sekundárny rozvod z OST 2 Staničná 36	TV	1856,528	1802,057	97,07
2023	sekundárny rozvod z OST 3 Teplická 28	TV	2339,917	2270,807	97,05