

*Plnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorým prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla má povinnosť zaslať výsledky prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (SIEA) a zverejniť rozsah ich hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla aj na webovom sídle BPP, s.r.o. (v zmysle vykonávacej vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z., príloha č. 10):*

**ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ ROZVODU TEPLA  
POSKYTOVANÁ PREVÁDZKOVATEĽOVI MONITOROVACIEHO SYSTÉMU**

prevádzkovateľom verejného rozvodu tepla podľa § 7 ods. 8 a 10 zákona č. 321/2014 Z. z.  
(príloha č. 10 k vykonávacej vyhláške MH SR č. 88/2015 Z. z.)

**ZA KALENDÁRNY ROK 2024**

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla: **Bytový podnik Piešťany, s.r.o.**  
Adresa: **Školská 19, 921 01 Piešťany**  
IČO: **36 232 700**

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla MWh	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla MWh	Energetická účinnosť rozvodu tepla %
2024	primárny rozvod z CZT Hurbanová 2619	TV	4432,500	4100,000	92,5
2024	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Vodárenská 4602	TV	828,833	780,917	94,2
2024	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Valová 4272	TV	2127,500	2058,472	96,8
2024	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Royová 1655	TV	2216,555	2106,333	95,0
2024	sekundárny rozvod z blokovej kotolne SNP 1478	TV	234,584	226,583	96,6
2024	sekundárny rozvod z blokovej kotolne A. Trajana 4649	TV	9766,278	9286,808	95,1
2024	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Brezová 2875	TV	2865,222	2731,501	95,3
2024	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Javorová 2892	TV	553,861	524,250	94,7
2024	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Komenského 4390	TV	982,807	926,613	94,3
2024	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Komenského 4532	TV	711,944	678,749	95,3
2024	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Vážska 3570	TV	2401,862	2262,262	94,2
2024	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Krajinská 2956	TV	439,000	414,306	94,4
2024	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Krajinská 2959	TV	255,250	247,083	96,8
2024	sekundárny rozvod z blokovej kotolne PK 1 - A. Hlinku 40	TV	3722,750	3516,220	94,5
2024	sekundárny rozvod z blokovej kotolne PK 2 - Lipová 70	TV	2441,945	2322,863	95,1
2024	sekundárny rozvod z OST 2 Staničná 36	TV	1764,555	1698,945	96,3
2024	sekundárny rozvod z OST 3 Teplická 28	TV	2307,028	2217,584	96,1