

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ ROZVODU TEPLA
POSKYTOVANÁ PREVÁDZKOVATEĽOVI MONITOROVACIEHO SYSTÉMU
 prevádzkovateľom verejného rozvodu tepla podľa § 7 ods. 8 a 10 zákona č. 321/2014 Z. z.
 (príloha č. 10 k vykonávacej vyhláške MH SR č. 88/2015 Z. z.)
ZA ROK 2018

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla: Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Adresa: Školská 19, 921 01 Piešťany
IČO: 36 232 700

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla MWh	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla MWh	Energetická účinnosť rozvodu tepla %
2018	primárny rozvod z CZT Hurbanová 2619	TV	5595,278	5292,379	94,584
2018	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Vodárenská 4602	TV	585,000	553,361	94,530
2018	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Valová 4272	TV	1502,144	1421,111	94,607
2018	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Royová 1655	TV	1948,417	1848,933	94,867
2018	sekundárny rozvod z blokovej kotolne SNP 1478	TV	231,728	220,528	95,238
2018	sekundárny rozvod z blokovej kotolne A. Trajana 4649	TV	6850,000	6367,164	92,949
2018	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Brezová 2875	TV	2474,722	2313,194	93,492
2018	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Javorová 2892	TV	297,222	276,944	92,929
2018	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Komenského 4390	TV	604,167	571,419	94,536
2018	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Komenského 4532	TV	502,111	472,639	94,024
2018	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Vážska 3570	TV	2743,559	2625,140	95,698
2018	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Krajinská 2956	TV	426,361	402,611	94,366
2018	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Krajinská 2959	TV	239,250	224,778	93,724
2018	sekundárny rozvod z blokovej kotolne PK 1 - A. Hlinku 40	TV	3081,389	2912,050	94,515
2018	sekundárny rozvod z blokovej kotolne PK 2 - Lipová 70	TV	2047,686	1938,723	94,675
2018	sekundárny rozvod z OST 2 Staničná 36	TV	1418,889	1368,721	96,474
2018	sekundárny rozvod z OST 3 Teplická 28	TV	1545,065	1487,778	96,246