

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ ROZVODU TEPLA
POSKYTOVANÁ PREVÁDZKOVATEĽOVI MONITOROVACIEHO SYSTÉMU
 prevádzkovateľom verejného rozvodu tepla podľa § 7 ods. 8 a 10 zákona č. 321/2014 Z. z.
 (príloha č. 10 k vykonávacej vyhláške MH SR č. 88/2015 Z. z.)
ZA KALENDÁRNY ROK 2022

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla: Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Adresa: Školská 19, 921 01 Piešťany
IČO: 36 232 700

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla MWh	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla MWh	Energetická účinnosť rozvodu tepla %
2022	primárny rozvod z CZT Hurbanová 2619	TV	5020,000	4644,882	92,510
2022	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Vodárenská 4602	TV	908,917	854,973	94,053
2022	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Valová 4272	TV	2422,833	2343,054	96,738
2022	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Royová 1655	TV	2441,638	2329,962	95,412
2022	sekundárny rozvod z blokovej kotolne SNP 1478	TV	276,666	271,666	98,188
2022	sekundárny rozvod z blokovej kotolne A. Trajana 4649	TV	10672,666	10171,222	95,305
2022	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Brezová 2875	TV	3518,722	3329,225	94,628
2022	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Javorová 2892	TV	665,528	632,778	95,038
2022	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Komenského 4390	TV	1090,516	1025,306	94,037
2022	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Komenského 4532	TV	752,639	720,999	95,745
2022	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Vážska 3570	TV	2695,000	2535,805	94,063
2022	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Krajinská 2956	TV	590,666	559,389	94,746
2022	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Krajinská 2959	TV	277,286	272,508	98,195
2022	sekundárny rozvod z blokovej kotolne PK 1 - A. Hlinku 40	TV	3953,750	3719,508	94,080
2022	sekundárny rozvod z blokovej kotolne PK 2 - Lipová 70	TV	2893,333	2761,355	95,437
2022	sekundárny rozvod z OST 2 Staničná 36	TV	2086,723	2018,702	96,740
2022	sekundárny rozvod z OST 3 Teplická 28	TV	2428,750	2358,778	97,117