

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ ROZVODU TEPLA
POSKYTOVANÁ PREVÁDZKOVATEĽOVI MONITOROVACIEHO SYSTÉMU
 prevádzkovateľom verejného rozvodu tepla podľa § 7 ods. 8 a 10 zákona č. 321/2014 Z. z.
 (príloha č. 10 k vykonávacej vyhláške MH SR č. 88/2015 Z. z.)
ZA KALENDÁRNY ROK 2020

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla: Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Adresa: Školská 19, 921 01 Piešťany
IČO: 36 232 700

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla MWh	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla MWh	Energetická účinnosť rozvodu tepla %
2020	primárny rozvod z CZT Hurbanová 2619	TV	4477,124	4186,111	93,500
2020	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Vodárenská 4602	TV	1050,541	1004,527	95,619
2020	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Valová 4272	TV	2601,250	2559,111	98,385
2020	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Royová 1655	TV	2664,166	2606,740	97,823
2020	sekundárny rozvod z blokovej kotolne SNP 1478	TV	301,560	293,750	97,342
2020	sekundárny rozvod z blokovej kotolne A. Trajana 4649	TV	11518,249	11123,030	96,571
2020	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Brezová 2875	TV	3678,593	3478,110	94,562
2020	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Javorová 2892	TV	686,723	671,584	97,813
2020	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Komenského 4390	TV	1200,969	1153,531	96,083
2020	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Komenského 4532	TV	840,472	828,055	98,571
2020	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Vážska 3570	TV	2968,587	2793,440	94,104
2020	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Krajinská 2956	TV	547,995	531,555	97,075
2020	sekundárny rozvod z blokovej kotolne Krajinská 2959	TV	316,167	302,890	95,570
2020	sekundárny rozvod z blokovej kotolne PK 1 - A. Hlinku 40	TV	4424,257	4243,305	95,909
2020	sekundárny rozvod z blokovej kotolne PK 2 - Lipová 70	TV	3009,510	2879,499	95,680
2020	sekundárny rozvod z OST 2 Staničná 36	TV	2595,942	2519,362	97,071
2020	sekundárny rozvod z OST 3 Teplická 28	TV	2851,690	2780,398	97,510